

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 01.2019 по 12.2019

Потребитель:
Адрес: ул. Молодежная, д. 8
Договор:

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1900915

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV			
01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.19	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,601	0,501	-	-	-	-	-	Стат:3;Статизм:0,1,24,25,3 9,40,47,51,54
08.19	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,601	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Статизм:0,1,24,25,39,40,47 51,54
09.19	70,44	53,12	17,32	11012,272	11011,831	0,440	0,587	0,487	11182,411	11239,926	-57,515	190,827	512,85	Статизм:0,1,19,24,25,39,40 47,51,54
10.19	70,98	55,47	15,51	19189,677	19189,654	0,024	0,585	0,455	19490,705	19611,163	-120,458	298,073	743,97	Статизм:58
11.19	78,70	65,85	12,85	25619,414	25619,377	0,036	0,556	0,466	26146,142	26333,841	-187,699	330,018	719,97	Статизм:58
12.19	80,62	67,45	13,17	26609,799	26609,764	0,041	0,492	0,409	27181,378	27386,824	-205,446	351,421	743,98	Стат:3;Статизм:59
Итого	50,12	40,32	9,81	82431,162	82430,626	0,541	0,570	0,470	84000,636	84571,754	-571,118	1170,339	2720,77	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
12.19	82431,162	82430,626	84000,636	84571,754	1170,339	4330,98
12.18						

Теплоснабжение:

T отч. период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Tф	Tэп
8760,00	2720,77	0,00	0,00	0,07	951,17	0,00

Теплоснабжение:

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qср
1170,339	1170,339	0,000	0,000	97,528

Код события	Описание
Стат:3	Режим Сервис
Статизм:0	Сбой входа 1
Статизм:1	Сбой входа 2
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:24	Сбой измерений температуры 1
Статизм:25	Сбой измерений температуры 2
Статизм:39	Сбой измерений давления 1
Статизм:40	Сбой измерений давления 2
Статизм:47	Давление 1 ниже нижней уставки
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:54	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:58	Возникновение НС1 по 1
Статизм:59	Возникновение НС2 по 1

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:

