

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 01.2019 по 12.2019

Потребитель:
Адрес: ул. Парковая д. 16
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1802889

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV			
01.19	88,65	52,21	36,44	11058,030	10828,538	229,492	0,594	0,488	11445,884	10970,042	475,842	414,360	744,00	-
02.19	85,21	51,07	34,14	10004,539	9782,855	221,686	0,595	0,489	10331,336	9905,223	426,113	352,172	671,52	Статизм:0,1,39,40,51,54,59
03.19	77,02	48,35	28,67	10673,453	10439,510	233,945	0,583	0,484	10961,495	10556,690	404,805	316,201	743,25	Статизм:0,1,39,40,51,54,59
04.19	74,24	44,89	29,35	8715,516	8524,340	191,176	0,526	0,455	8934,613	8606,964	327,649	263,312	720,00	-
05.19	71,97	46,24	25,73	9464,651	9261,703	202,948	0,544	0,466	9689,200	9356,809	332,391	251,788	744,00	-
06.19	70,43	47,01	23,42	7376,587	7220,763	155,824	0,430	0,366	7544,729	7297,347	247,382	179,278	719,93	Статизм:0,1,18,19,51,54,61
07.19	17,26	17,82	-0,56	0,001	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,001	0,002	-0,001	0,000	743,58	Статизм:0,1,18,19,39,40,51,54,58
08.19	68,33	45,06	23,27	1095,450	1059,796	35,690	0,071	0,062	1119,039	1070,123	48,916	26,915	743,65	Статизм:0,1,18,19,39,40,51,54,58,59,61
09.19	70,03	47,85	22,18	10326,250	10115,225	211,025	0,622	0,524	10558,755	10226,030	332,725	238,080	719,80	Статизм:0,1,18,19,39,40,51,54,59,61
10.19	70,80	47,08	23,72	11157,908	10927,283	230,625	0,606	0,500	11414,409	11043,355	371,054	274,361	744,00	-
11.19	78,59	47,97	30,62	10254,475	10036,863	217,612	0,589	0,493	10542,731	10148,063	394,668	323,424	720,00	-
12.19	80,54	49,15	31,39	10702,832	10463,184	239,651	0,586	0,487	11017,508	10584,638	432,870	346,690	743,95	Статизм:0,1,51,54,59
Итого	71,09	45,39	25,70	100829,692	98660,063	2169,673	0,479	0,401	103559,700	99765,286	3794,414	2986,580	8757,68	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
12.19	131990,996	129231,049	135535,408	130664,259	3896,526	11145,82
12.18	31161,304	30570,986	31975,708	30898,973	909,946	2385,82

Теплоснабжение:

T отч. период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Tф	Tэп
8760,00	8757,68	0,13	0,00	0,03	2,15	0,00

Теплоснабжение:

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qcp
2986,580	2986,580	0,000	0,000	248,882

Код события	Описание
Статизм:0	Сбой входа 1
Статизм:1	Сбой входа 2
Статизм:18	Расход 1 ниже метрологического минимума
Статизм:19	Расход 2 ниже метрологического минимума
Статизм:39	Сбой измерений давления 1
Статизм:40	Сбой измерений давления 2
Статизм:51	Отсутствие внешнего питания
Статизм:54	Останов накопления/отказ датчиков по ТС 1
Статизм:58	Возникновение НС1 по 1
Статизм:59	Возникновение НС2 по 1
Статизм:61	Возникновение НС4 по 1

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:

